



## Legende

Hauptzugang Feuerwehr

zusätzlicher Zugang Feuerwehr

Zugang SPA-Z

Schlüsseldepot (aussen)  
Schlüsseltresor (innen)

Blitzleuchte

Feuerwehraufzug

Elektrizität

entzündbare flüssige Stoffe

Gefahrennummer  
UN-Nummer

TH Nr.  
X / Y

Luftraum

xxx Pers.

Einspeisestelle mit Storz  
(Trockensteigleitung)

Handfeuerlöscher:  
Löschmittel für Fettbrand

Wasserlöschposten  
Schlauchlänge in Meter

SPRINKLERZENTRALE

BRANDMELDEZENTRALE

BRANDMELDEANLAGE  
Bedienstelle

brandfallgesteuert

EVAKUIERUNGSANLAGE  
Bedienstelle

Feuerwiderstand

vertikaler Fluchtweg

horizontaler Fluchtweg

Notausgang

RAUCH- UND WÄRMEABZUG  
Bedienstelle

RAUCHSCHUTZ- DRUCKANLAGE  
Bedienstelle

Rauch- und Wärmeabzugsschacht

Zuluft / Absaugung maschinell

Zuluft / Abströmung natürlich

Überdruck

grosser Überdruck

maschinelle Rauch- und Wärme-  
abzugsanlage (MRWA) in m³/h

## Brandmeldeanlage Vollüberwachung

## Sprinkleranlage Vollschutz

0 5 m 10 m 15 m 20 m 25 m 30 m 35 m

Quelle: Gigon Guyer Architekten AG / Würth International AG  
(Die vorliegenden Pläne wurden für die Musterpläne angepasst und entsprechen nicht dem realisierten Gebäude)

Firma Planersteller	Objekt:	Hotel und Kongresszentrum		
	Situation / Betrieb:	Erdgeschoss		
	Planart:	Gebäudedetailplan		
	gezeichnet:	16.12.2016	Plot datum:	16.12.2016
	geändert:		Massstab:	1:500
	geprüft:		Format:	A3
	Datei/Plan Nr.:	FW-Detailplan EG		Index:
	Pfad:			
	Adresse:	Mustergasse, 9999 Musterwil		